

**DCH**

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

**СУХА БАЛКА**СОГЛАСОВАНО:  
Главный энергетик  
ЧАО «СУХА БАЛКА»  
« 30 » 01 2019г.УТВЕРЖДАЮ:  
Главный инженер  
ЧАО «СУХА БАЛКА»  
« 31 » 01 2019г.**Акт дефектов****Энергослужба СУ****производство №5**

Основание: Капитальный ремонт электродвигателя АО-113-4

P=250 кВт, n=1480 об/мин U=6000 В инв. № 88654

Составлен комиссией:

Председатель комиссии:

Начальник СУ

Члены комиссии:

Начальник пр-ва №5 ЭС

Эл.слесарь пр-ва №5 ЭС

Обмотчик пр-ва №5 ЭС

Мороз С.Ф.

Огородний В.В.

Костылев А.В.

Дроздова Л.С.

Комиссия произвела осмотр электродвигателя АО-113-4 P=250 кВт, n=1480 об/мин U=6000 В и выявила следующее:

- пробой корпусной изоляции секций;
- витковое замыкание и выгорание секций;
- старение изоляции (витковая, корпусная)

Выводы комиссии:

№ пп	Наименование работ	Ед. Изм.	Кол-во	Примечание
1	Замена обмотки статора с заменой витковой и корпусной изоляции	шт	60	
2	Замена выгоревшей секции	шт		При необходимости

Дата дата последнего ремонт - 1991г.

Начальник СУ

Начальник пр-ва №5 ЭС

Эл.слесарь пр-ва №5 ЭС

Обмотчик пр-ва №5 ЭС

  
Мороз С.Ф.  
Огородний В.В.  
Костылев А.В.  
Дроздова Л.С.