





СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик  
ЧАО « СУХА БАЛКА»

  
Мякушин Н.В.  
« 24 » 01 2019г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
ЧАО «СУХА БАЛКА»

  
Пильтек И.В.  
« 24 » 01 2019г.

**Акт дефектов**

Шахта «Юбилейная»

Уч. № 15

Основание: капитальный ремонт, замена литой алюминиевой беличьей клетки ротора, эл. двигателя ВАО 7А-560-LA4 (P-800 кВт U-6000В In-89.4А n-1500 об/мин m-4000 кг.) инв. № 88590

Составлен комиссией:

Председатель комиссии:  
Главный энергетик

Писарев А.В.

Члены комиссии:

Начальник участка №15  
Энергетик участка №15

Тертышник В.Н.  
Кузьменко М.И.

№ п/п	Наименование работ	ед изм	к-во	Прим
1	Разборка и дефектовка ротора эл. двигателя	шт	1	
2	Изготовление новой беличьей клетки	компл	1	
3	Замена беличьей клетки	компл	1	
4	Сборка и испытание эл. двигателя	шт	1	

Дата ввода в эксплуатацию - 23.02.2010  
Остаточная стоимость - 147 218 грн.

Главный энергетик

Писарев А.В.

Начальник участка №15

Тертышник В.Н.

Энергетик участка №15

Кузьменко М.И.