

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Документация</u>		
*			3-00159-8100.2-ЭД.Н1-1ВО	Общий вид		* А4х3
A4			3-00159-8100.2-ЭД.Н1-1ТБ	Перечень надписей. Таблица		на 2-листах
**			3-00159-8100.2-ЭД.Н1-1Э4	Схема электрическая соединений		** А2х3
A1			3-00159-8100.2-ЭД.Н1-1Э3	Схема электрическая принципиальная		
				<u>Сборочные единицы</u>		
				Н1	01	
		01		Выключатель ВА47-29 3Р 2А х-ка С; In2А (изготовитель ИЭК Украина)	01	QF23
		02		Выключатель ВА47-29 3Р 4А х-ка С; In4А (изготовитель ИЭК Украина)	01	QF24

Инв.№ подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Взам. инв.№ дубл.
Подпись и дата	Подп. и дата

Изм.	Кол.	Лист	Недок.	Подп.	Дата
Разраб.		Суковач		<i>[Подпись]</i>	09.19
Пров.		Бабенко		<i>[Подпись]</i>	09.19
Зав.гр.					
Нач. сек.		Суковач		<i>[Подпись]</i>	09.19
Нач.отд.		Белич		<i>[Подпись]</i>	09.19
Н.контр.		Бабенко		<i>[Подпись]</i>	09.19

3-00159-8100.2-ЭД.Н1-1		
Литера	Лист	Листов
И	1	4
Шкаф напольный 1ШР Технические данные аппаратов ГП"ГПИ"Кривбасспроект"		

Углубка ствола шахты "Юбилейная" с гор. 1500м до гор. 1660м. Корректировка рабочей документации.

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		03		Выключатель ВА47-29 2P 2,5А х-ка С; In2,5А (изготовитель ИЭК Украина)	01	SF1
		04		Выключатель ВА47-29 2P 10А х-ка С; In10А (изготовитель ИЭК Украина)	01	SF2
		05		Выключатель ВА47-29 1P 2А х-ка С; In2А (изготовитель ИЭК Украина)	01	SA
		06		Пускатель ПМЛ-1160М 04Б; U ~380В (изготовитель НПО"ЭТАЛ")	01	KM201
		07		Трансформатор ТСМ-0,4 P= 0,4кВА; ~380/127В	01	T1
		08		Трансформатор ОМ-0,25 P= 0,25кВА; ~110/24В	01	T2

Инв.№ подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подпись и дата	Подп. и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	------	------	-------	-------	------

3-00159-8100.2-ЭД.Н1-1

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		09		РПЛ-122М 04Б; U ~24В	13	KL101,102,
				НПО ЭТАЛ		KL105,106,
				г. Александрия		KL201,202,
						KL204,KL
						KL206...208,
						KL120,121
		10		РПЛ-131М 04Б; U ~24В	01	KL113
				НПО ЭТАЛ		
				г. Александрия		
		11		РПЛ-122М 04Б; U ~24В	01	KL205
				с приставкой ПКЛ-22М 04Б		
				НПО ЭТАЛ		
				г. Александрия		
		12		Реле времени ETR4-69-A	02	KT101,102
				U 24...240В AC/DC		
				кат.№ 031891		
		13		Рейка 35x7.5 EN 50022	05	
				L=500мм		
		14		Стопор концевой	10	

Инв.№ подл.	Подпись и дата
Взам. инв.№	Инв.№ дубл.
Подпись и дата	Подп. и дата

Изм.	Кол.	Лист	Недок	Подп.	Дата
------	------	------	-------	-------	------

3-00159-8100.2-ЭД.Н1-1

Лист

3

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				H51	01	
		15		Сигнальная лампа	01	1HL
				RMQ-Titan; IP67:		цвет
				M22-L-R (код 216772);		красный
				M22-LED230-R (код 216564);		U~380В
				M22-XLED220 (код 271541);		
				M22-A (код 216374)		
				(изготовитель EATON) *		
		16		Сигнальная лампа	02	2HL, 3HL
				RMQ-Titan; IP67:		цвет
				M22-L-R (код 216772);		красный
				M22-LED230-R (код 216564);		U 85-264В
				M22-A (код 216374)		
				(изготовитель EATON) *		
				Блок из 10 зажимов	12	X5...X12
				на ток 16А		X25...X28

\* Поставщики импортного оборудования в Украине - представители фирм-изготовителей:  
 "EATON" - ДП "Итон Электрик"  
 г.Киев (тел.: 044 496 09 58; 050 448 61 05; www.moeller.kiev.ua)

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

3-00159-8100.2-ЭД.Н1-1

Лист

4