

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

СУХА БАЛКА

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик
ЧАО «СУХА БАЛКА»

 Мякушин Н.В.
« » 2022г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер
ЧАО «СУХА БАЛКА»

 Пильтек И.В.
« » 2022г.

Акт дефектов

Шахта «Юбилейная»

Уч. № 15

Основание: капитальный ремонт эл. двигателя ВАО 7А-560-LA4 (Р-800 кВт U-6000В In-89.4А n-1500 об/мин m-4000 кг.) инв. № 88590

Составлен комиссией:

Председатель комиссии:
Члены комиссии:

Главный энергетик
Начальник участка №15
Энергетик участка №15

Писарев А.В.
Кузьменко М.И.
Наконечный Д.О.


№ п/п	Наименование работ	ед изм	к-во	Примечание
1	Разборка и дефектовка эл. двигателя	шт	1	
2	Вымотка статора эл. двигателя	шт	60	
3	Обжиг секций эл. двигателя	шт	60	
4	Ремонт (изготовление) секций	шт	60	
5	Ремонт активной стали статора	компл	1	
6	Замена подшипников ротора	шт	3	
7	Укладка секций статора	шт	60	
8	Пайка схемы	шт	1	
9	Изолировка схемы	шт	1	
10	Запекание статорной изоляции	ч/см	24	
11	Пооперационные испытания технол. процесса	ч/см	8	
12	Покрытие обмотки статора изоляционной эмалью	ч/см	0,5	
13	Ремонт кожуха вентилятора	шт	1	
14	Сборка эл. двигателя	шт	1	
15	Наружная покраска эл. двигателя	ч/см	1	

Дата ввода в эксплуатацию - 22.02.2010
Остаточная стоимость - 145014 грн.

Главный энергетик

Начальник участка №15

Энергетик участка №15



Писарев А.В.

Кузьменко М.И.

Наконечный Д.О.