




ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

СУХА БАЛКА

ПОГОДЖЕНО:

Головний енергетик
ПрАТ «СУХА БАЛКА»

 Мякушин Н.В.
« » 2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Заступник Генерального директора
Головний інженер
ПрАТ «СУХА БАЛКА»

 Пільтек І.В.
« » 2026р.

Акт дефектів

Шахта «ім. Фрунзе»

Уч. №33

Підстава: балансування ротора двигуна ВАО4-560LA-4 Р = 800 кВт, U = 6000 В, I = 92,5А, n = 1500 об / хв., інв. №85394 ш. ім. Фрунзе

Складено комісією:

Голова комісії: Головний енергетик
Члени комісії: Начальник дільниці №32
Енергетик дільниці №34

Павленко С.С.
Гладкий В.Ю.
Рева М.Б.

Двигун ВАО4-560LA-4 Р = 800 кВт, U = 6000 В, I = 92,5А, n = 1500 об / хв., інв. №85394 ш. ім. Фрунзе має підвишений шум, динамічний дисбаланс ротора, нагрів підшипника з холостої сторони, хід валу горизонтальний.

Умови виконання: роботи виконуються підрядною організацією.

Обсяги виконання робіт:

№ п/п	Найменування робіт	Одинця виміру	Кількість	Примітка
1	Розборка двигуна(зняття кришок та щитів)	шт.	2	
2	Демонтаж вентилятора	шт.	1	
3	Зняття підшипників	шт.	3	
4	Виїм ротора зі статора	шт.	1	
5	Перевірка геометрії валу ротора	шт.	1	

6	Перевірка підшипників	шт.	3	
7	Перевірка відсутності тріщин на статорі	шт.	1	
8	Проведення динамічного балансування ротора	шт.	1	
9	Балансування вентилятора	шт.	1	


Примітка: в процесі розбирання та ремонту двигуна можливе виявлення прихованих дефектів, які не ввійшли у цей акт.

Головний енергетик ш. ім. Фрунзе



Павленко С.С.

Начальник ділянки №32 ш. ім. Фрунзе



Гладкий В.Ю.

Енергетик ділянки №34 ш. ім. Фрунзе



Рева М.Б.