




ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

**СУХА БАЛКА**

ПОГОДЖЕНО:  
Головний енергетик  
ПрАТ «СУХА БАЛКА»

  
Мякушин Н.В.  
«    »    2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:  
Заступник Генерального директора  
Головний інженер  
ПрАТ «СУХА БАЛКА»

  
Пільтек І.В.  
«    »    2026р.

## Акт дефектів

Шахта «Ювілейна»

Уч. №33

Підстава: Ремонт електродвигуна № 2 П2-800-255-8, 5000 кВт, інв. № 10238, СПУ ш. «Ювілейна»

Складено комісією:

Голова комісії: Головний енергетик шахти  
Члени комісії: Начальник дільниці №33  
Енергетик дільниці №33

Анпіонов І.І.  
Назарьок В.С.  
Зінов'єв О.М.


Умови виконання: роботи виконуються підрядною організацією.

Обсяги виконання робіт:

	Найменування	кількість
1	Центрування одного електродвигуна №2 (Південь) П-2-800-255-8, 5000кВт, установки підйомної скіпової ЦШ 5*8 ш. «Ювілейна» (Синхронізований дводвигуновий привід на загальний вал через зубчасті муфти)	послуга 1

Примітка: в процесі розбирання та ремонту двигуна можливе виявлення прихованих дефектів, які не ввійшли у цей акт.

Головний енергетик ш. Ювілейна

 Анпіонов І.І.

Начальник дільниці №33

 Назарьок В.С.

Енергетик дільниці №33

 Зінов'єв О.М.