




ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
«СУХА БАЛКА»  
(ПрАТ «СУХА БАЛКА»)

вул. Конституційна, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна, 50029, тел. +380(056)4042981  
e-mail: [info@sukhabalka.com](mailto:info@sukhabalka.com), код згідно з ЄДРПОУ 00191329, <http://sukhabalka.com/ru/>

СОГЛАСОВАНО:

Главный энергетик  
ЧАО «СУХА БАЛКА»

 Мякушин Н.В.  
«     »     2026г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
ЧАО «СУХА БАЛКА»

 Пильтек И.В.  
«     »     2026г.

Акт дефектов

Ш. Юбилейная

Уч. № 33

Основание: средний ремонт генератора Sx460 (125 кВт, 1500 об/мин, 189.9А)  
дизельгенераторной установки VG-C138 инв. № 107966

Составлен комиссией:

Председатель комиссии: Главный энергетик ш. «Юбилейная»

Анпионов И. И.

Члены комиссии: Начальник участка № 33  
Энергетик участка № 33

Назарек В.С.  
Зиновьев А.Н.

Условия выполнения работ: работы выполняются подрядной организацией

Объемы выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ                         | Ед. изм. | К-во | Примечания |
|-------|--------------------------------------------|----------|------|------------|
| 1     | Разборка и дефектовка генератора           | шт       | 1    |            |
| 2     | Вымотка секций якоря                       | шт       | 2    |            |
| 3     | Ремонт (изготовление) секций               | шт       | 2    |            |
| 4     | Укладка секций якоря                       | шт       | 2    |            |
| 5     | Пайка схемы                                | шт       | 1    |            |
| 6     | Изолировка схемы                           | шт       | 1    |            |
| 7     | Покрытие обмотки якоря изоляционной эмалью | компл    | 1    |            |
| 8     | Балансировка якоря динамическая            | шт       | 1    |            |
| 9     | Сборка эл.генератора                       | шт       | 1    |            |

Примечание: в процессе разборки и ремонта генератора возможно выявление скрытых дефектов, не вошедших в данный акт.

Главный энергетик ш. «Юбилейная»

Анпионов И. И.

Начальник участка № 33

Назарек В.С.

Энергетик участка № 33

Зиновьев А.Н.



